



## Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST  
VETTORIAMENTO E MISURA LOMBARDIA

20123 Milano casella postale 12112 Milano Cordusio  
F +39 0239640048  
enel Distribuzione@pec.enel.it

Inviata tramite PEC

Spett.le

e p.c.

Raccomandata

Spett.le

Oggetto: Verifica n. \_\_\_\_\_ relativa al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD \_\_\_\_\_

Vi comunichiamo che, a seguito di verifica, eseguita in data 2/05/2013 effettuata al gruppo di misura installato presso il punto di prelievo indicato in oggetto, a causa di una errata valorizzazione all'interno dei nostri sistemi di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, la determinazione dei prelievi effettuati dall'indicato punto è avvenuta con costante 300 anziché con costante 600.

Al riguardo precisiamo che il valore della costante di trasformazione "k" (risultato del prodotto tra i rapporti di trasformazione di tensione e di corrente installati sul punto di consegna) rappresenta, nella determinazione degli effettivi prelievi, il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerici registrati dal misuratore.

La suddetta errata valorizzazione della costante di trasformazione nel sistema di fatturazione risale all'11/06/2011 in occasione di intervento nostro personale per sostituzione trasformatori di corrente.

Per quanto sopra Vi confermiamo che provvederemo a fatturare relativamente all'indicato punto di prelievo, per il periodo da 01/06/2011 al 31/03/2012, i corrispettivi relativi al servizio di trasporto per kWh 1.214.834 di energia suddivisi per fascia come specificato nella tabella allegata e per kW 3.174 di potenza.

Precisiamo che detti quantitativi sono stati determinati moltiplicando i valori correttamente registrati dal gruppo di misura, regolarmente funzionante, per il valore della costante di trasformazione ( $K= 600$ ) corrispondente ai trasformatori di misura installati in data



1/2